



Prezydent Miasta Głogowa

67-200 Głogów, Rynek 10
Sekretariat Prezydenta Miasta Głogowa tel. 76/ 7265-401 i 450
www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

Głogów, dnia 10.05.2018 r.

RZP.271.24.3.2018

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowa przestrzeni miejskich – Bulwar Nadodrzański w Głogowie**”.

I. Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej zamieszczam ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

1. W projekcie wykonawczym branży elektrycznej i teletechnicznej w pkt.1.1.11 jest informacja o konieczności montażu rozdzielnicy chowanej w studni typ EK 800 natomiast rys. E-32 wskazuje na rozdzielnicę chowaną w studni typ EK 600. Proszę o informację, który typ rozdzielnicy należy przyjąć do wyceny?

Odp. Należy przyjąć studnię EK 800

2. W przedmiarze robót pn. „Przebudowa ul. Nadodrzańskiej w Głogowie – etap II” w pozycji 47 widnieje oprawa ozn. Nr 77813 a w poz. 52 słup ozn. Nr 7091. Przedmiar pn. „Przebudowa ul. Nadodrzańskiej w Głogowie etap III” w pozycji 36 wskazuje na słup z ozn. Nr 70916. W załączonych przez Zamawiającego kartach katalogowych nie ma opraw i słupów oznaczonych tymi numerami. Proszę o podanie nazw tych materiałów i umieszczenie na stronie Zamawiającego kart katalogowych.

Odp. Opis słupa:

Słup 6m

- obciążenie wiatrem wg PN –EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy A
- projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
- materiał: stal S235, S355 wg PN-EN 10025
- wymiary i tolerancja zgodne z PN-EN 40-2
- ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- RAL 9017
- producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian- wyrób budowlany oznakowany znakiem

Montaż na fundamencie betonowym prefabrykowanym F120

W załączeniu przekazuję kartę katalogową

3. Dotyczy rysunku nr ZT- 01. Proszę o wyjaśnienie skrótów zastosowanych w rysunku nr ZT – 01, tj. ZK-1.0.3 do ZK-1.0.66 oraz S-18.0.1 do S-18.0.5

Odp. Oznaczenia ZK-1.O.13 określają rozdzielnicę, sekcję oraz numer obwodu zasilającego tj. nazwa rozdzielnicy.sekcja.numer obwodu.

W oznaczeniu jak powyżej jest to rozdzielnica ZK-1 sekcja Oświetlenie.numer obwodu 13.

Pozostałe ustalenia zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Piotr Poznański
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Sprawę prowadzi: Joanna Duraj. tel. 76/ 7265-527, e-mail: rzp@glogow.um.gov.pl

JD *Am*