Fundusze Europejskie Program Regionalny | DOLNY ŚLĄSK | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Głogów, dnia 16.05.2018 r.

RZP.271.24.11.2018

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **„Budowa przestrzeni miejskich – Bulwar Nadodrzański w Głogowie".**

I. Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej zamieszczam ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

1. Na rysunku nr ZT-01 „Projekt zagospodarowania terenu" w Legendzie widnieje konieczność montażu 15 szt. Opraw Candelux Titus 5.0 10/24V Uplight. Zamieszczone przez Zamawiającego przedmiary nie zawierają tej oprawy do wyceny. Proszę o informację, czy Zamawiający zamieści zaktualizowane przedmiary czy ww. oprawy należy dodać do istniejących przedmiarów?
Odp. Oprawy TITUS 5.0 10 nie występują w projekcie ich symbol w legendzie jest literówką.

2.Suma przedmiarów branży elektrycznej (etap I, etap II, etap III) wskazuje na konieczność montażu 90 szt. Oprawy 6650D 40W nr 99407. Jest to oprawa montowana na słupie. Suma pozycji nr 53 (etap I), nr 52 (etap II) i 36 (etap III) przedmiarów wskazuje na montaż tylko 83 szt. Słupów. Proszę o informację, czy Zamawiający zamieści zaktualizowane przedmiary czy ww. oprawy należy dodać do istniejących przedmiarów?
Odp. Różnica w ilości opraw i słupów wynika z faktu, iż występuje kilka słupów na których należy zabudować więcej niż jedną oprawę.

Pozostałe ustalenia zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Piotr Poznański
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Sprawę prowadzi: Joanna Duraj, tel. 76/ 7265-527, e-mail: rzp@glogow.um.gov.pl