



Prezydent Miasta Głogowa

67-200 Głogów, Rynek 10
Sekretariat Prezydenta Miasta Głogowa tel. 76/ 7265-401 i 450
www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

Głogów, dnia 15.10.2019 r.

RZP.271.45.².....2019

**Wykonawcy, którzy pobrali
SIWZ**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: **Budowa drogi ul. Rzemieślniczej w Głogowie – etap I w ramach realizacji zadania pn. „Osiedle Złota Podkowa”.**

I. Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający zamieszcza ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

1. Zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej przedmiar branży elektrycznej dotyczący usunięcia kolizji SN 20kV w zakresie usunięcia kolizji a), c) nie zawiera pozycji dotyczących robót towarzyszących, czyli:

- kopanie rowów w celu zabezpieczenia kabli,
- zasypanie rowów,

Natomiast dla usunięcia kolizji d), e), f), g), h) nie zawiera pozycji dotyczących zasypania rowów kablowych.

Proszę o zamieszczenie zaktualizowanego przedmiaru.

Odp. Aby prawidłowo wycenić zakres robót każdorazowo należy uwzględnić opis normy KNR, która określa zakres znormowanych robót:

- 1) Po dokonaniu analizy poz. 1.d.1., 2.d.1, 11.d.3, 12.d.3. przedmiaru na usunięcie kolizji a) i c): należy doliczyć (ująć) w ramach ww. pozycji kopanie i zasypywanie rowów;
- 2) Z analizy poz.13.d.4 dla usunięcia kolizji d), e), f), g), h) wynika, że zakres robót obejmuje:

Tablica 07 Wykopy ręczne wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia

Wyszczególnienie robót:

1. Odspojenie gruntu łopatami i narzędziami ręcznymi.
2. Wydobycie gruntu na pobocze.
3. Wyrównanie ścian i dna wykopu.
4. Oczyszczenie pasów o szerokości 0,6 m wokół wykopu.

5. Ręczne zasypanie wykopu gruntem złożonym obok wraz z ubiciem gruntu warstwami o grubości 15 cm.

Uwaga:

W nakładach robocizny podanych w tablicy zasypywanie wykopów wraz z ubiciem gruntu warstwami wynosi:

- dla gruntu I-II kat. 73.20 r-g
- dla gruntów III i IV kat. 100.00 r-g

2. Proszę o zamieszczenie na stronie www warunków usunięcia kolizji z TAURON S.A. oraz porozumienia spisanego z zakładem energetycznych (TAURON).

Odp. Zamawiający informuje, że wraz z ogłoszeniem o zamówieniu i SIWZ załączył warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej numer: TD/OLG/OME/K/WT/PG/5/2018 z dnia 22-01-2018 r. – link do zamieszczonych dokumentów:

<https://glogow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=7325&idmp=15&r=r>


Mając na uwadze wielkość zamieszczanych plików wszystkie uzgodnienia/opinie/warunki techniczne umieszczone zostały w komplecie w zakładce „Uzgodnienia” nad plikami: SIWZ, załączniki do SIWZ, ogłoszenie, dokumentacja, przedmiary, STWiORB.

Ponadto, na prośbę Wykonawcy, Zamawiający zamieszcza dodatkowo – skan podpisanego Porozumienia nr TD/OLG/OME/K/PR/31/2018 z dnia 27.08.2018 r. oraz informuje, że złożył wniosek o wydłużenie terminu ważności warunków technicznych do dnia 31.03.2020 r.

II. Pozostałe ustalenia zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.



Z up. PREZYDENTA MIASTA


Wojciech Borecki
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik:

1. Porozumienie z TAURON S.A.

Sprawę prowadzi: Hanna Różewicz tel./fax 76/ 7265-437 , e-mail: h.rozewicz@glogow.um.gov.pl

