



Prezydent Miasta Głogowa

67-200 Głogów, Rynek 10
Sekretariat Prezydenta Miasta Głogowa tel. 76/ 7265-401 i 450
www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

Głogów, dnia 15.05.2020r.

RZP.271.15.....2020

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Przebudowę drogi (ulicy Marii Konopnickiej) w Głogowie wraz z miejscami postojowymi, parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”**”.

I. Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. wyjaśnienia treści SIWZ. Poniżej zamieszczam ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami.

1. W załączonych przedmiarach brak jest pozycji dot. montażu szafki oświetleniowej. Proszę o udzielenie informacji czy montaż szafki SOU podlega wycenie.

Odp. Tak należy wycenić szafkę oświetleniową wraz z wyposażeniem dokładnie opisanym w dokumentacji. W załączeniu przekazuję uzupełniający przedmiar.

2. Zgodnie z załączonymi przedmiarami dla etapów 1 i 3 łączna ilość nowych słupów do montażu wynosi 13 szt. + 1 szt. do przestawienia. Proszę o informację jaką ilość nowych słupów należy przyjąć do wyceny.

Odp. Zgodnie z przedmiarem do wyceny należy przyjąć 13 nowych słupów.

3. W projekcie wykonawczym pkt 4.2.3. znajduje się zapis „W ramach realizacji zadania przewiduje się demontaż 14 szt. latarni oznaczonych na planie symbolami L1/1b do L7/2” brak jest natomiast pozycji w przedmiarach, która nakazałaby wycenę demontażu słupów. Proszę o informację czy w/w demontaż należy uwzględnić w wycenie.

Odp. Nie należy uwzględniać w wycenie demontażu 14 latarni, a jedynie 1 latarnię opisaną i oznaczoną na planie nr 1.

4. Prosimy o wykreślenie zapisu stanowiącego że doświadczenie kierownika budowy będzie oceniane jedynie z 5 ostatnich lat. Jest to duże ograniczenie konkurencyjności dla małych i średnich firm które nie realizują wiele kontraktów rocznie, szczególnie w sytuacji kiedy uznawane roboty muszą spełnić aż trzy warunki.

GDDKiA również stosuje jako jedno z kryteriów wyboru oferty doświadczenie kierownika budowy nie ograniczając jego ważności do uznania jedynie tego z ostatnich 5 lat.

Odp. Zamawiający zmienia zapis zawarty w Rozdziale XV ust.1 p. c) SIWZ:

[Handwritten signature]

jest:

„Ocena będzie dokonywana na podstawie ilości zakończonych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert, pełnionych funkcji kierownika budowy na budowie/przebudowie/rozbudowie/remontcie drogi z miejscami postojowymi/parkingiem o nawierzchni z kostki betonowej/kamiennej/lub nawierzchni bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 500,00 m² w tym długość drogi min. 100m wraz z odwodnieniem. „

po zmianie:

„Ocena będzie dokonywana na podstawie ilości zakończonych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert, pełnionych funkcji kierownika budowy na budowie/przebudowie/rozbudowie/remontcie drogi o nawierzchni z kostki betonowej/kamiennej/lub nawierzchni bitumicznej o długości co najmniej 100m . „

5.Prosimy zmianę zapisu w wymaganym doświadczeniu wykonawcy oraz punktowanym doświadczeniu kierownika budowy z "budowie/przebudowie/rozbudowie/remontcie drogi z miejscami postojowymi/ parkingiem o nawierzchni z kostki betonowej/ kamiennej/ lub nawierzchni bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 500,00 m², w tym długość drogi min.100 m wraz z odwodnieniem" na budowie/przebudowie/rozbudowie/remontcie drogi z miejscami postojowymi/ parkingiem o nawierzchni z kostki betonowej/ kamiennej/ lub nawierzchni bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 500,00 m², lub długość drogi min.100 m wraz z odwodnieniem.

Spełnienie aż trzech warunków w jednej robocie budowlanej wyklucza wiele realizacji.

Odp. Zamawiający zmienia zapis zawarty w Rozdziale VI ust.1 p. 1) SIWZ:

jest:

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie/remontcie drogi z miejscami postojowymi/ parkingiem o nawierzchni z kostki betonowej/ kamiennej/ lub nawierzchni bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 500,00 m², w tym długość drogi min.100 m wraz z odwodnieniem oraz co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie oświetlenia ulicznego (min. 4 punkty świetlne).”

po zmianie:

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali :

a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie/remontcie drogi o nawierzchni z kostki betonowej/ kamiennej/ lub nawierzchni bitumicznej o długości drogi co najmniej 100 m

oraz

b) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 100 m,

oraz

An Defewy

c) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie oświetlenia ulicznego -min. 4 punkty świetlne.”

6. Prosimy o zmianę wymaganych środków finansowych lub zdolności kredytowej do 800 tys. zł

Odp. Zamawiający zmienia zapis zawarty w Rozdziale VI ust.1 p. 3a) SIWZ:

jest:

„a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł (*jeden milion złotych*)”

po zmianie:

„a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 800.000,00 zł (*osiemset tysięcy złotych*)”

7. W związku z art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług a przez to ustawowym obowiązkiem wystawienia faktury VAT za wykonane roboty budowlane w terminie 30 dni od wykonania usługi wnosimy o zmianę terminu wykonania zakresu robót objętego decyzją ZRID wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (Opis przedmiotu zamówienia pkt IV ppkt 1.1. Zadanie 1) do 01.12.2020r.

Odp. Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ przewiduje płatność jednorazową w 2021r. po zakończeniu i odbiorze końcowym całości zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający utrzymuje terminy określone w SIWZ.

8. W udostępnionej dokumentacji na część dot. kanalizacji brakuje opisu parametrów separatora substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem, jego średnicy i wskazania wielkości osadnika. Prosimy o udostępnienie danych niezbędnych do wyceny.

Odp. Parametry Separatora substancji ropopochodnych z wydzieloną częścią osadczą o przepływie nominalnym dla zbiornika nr 1 $Q_{nom.} = 15l/s$, dla zbiornika nr 2 $Q_{nom.} = 10l/s$.

- Separator dla zbiornika nr 1 $Q_{nom.} = 15l/s$ – minimalne parametry:
pojemność czynna 5100 l., poj. magazynowania oleju 400l., poj. magazynowania osadów 2000l., średnica zbiornika 2200mm.,
- Separator dla zbiornika nr 2 $Q_{nom.} = 10l/s$ – minimalne parametry:
pojemność czynna 4200 l., poj. magazynowania oleju 380l., poj. magazynowania osadów 2000l., średnica zbiornika 2200mm.,

9. W dokumentacji występuje rozbieżność w ilości studni betonowych na kanalizacji deszczowej. Wg przedmiarów w poz. Nr 100, 102, 181 dla zadania nr 1 występuje 7 studni fi 1000 i 5 szt. studni fi 1200. Łącznie 12 szt. Na projekcie PZT i profilach dla branży sanitarnej brakuje wskazania, które studnie są konkretnej średnicy, a ilość studni wynosi 9 szt. Dodatkowo dla części 3 zadania w przedmiarze w poz.60 jest wskazana 1 studnia fi 1000, której nie ma na planie. Proszę o wyjaśnienie i jednoznaczne wskazanie rodzaju i lokalizacji brakujących studni w stosunku do przedmiaru.

Odp. Prawidłowa ilość studni do wykonania wynosi 11szt. + 2 szt. separatorów. Poniżej podano szczegółowy podział projektowanych studni (nazwa, średnice) dla zadań nr 1 i 3:

- Zadanie 3 etap 3: studnia S1 Ø1000 - jest opisana na planie PZT
- Zadanie 1 etap 2: studnia S13 Ø1000
- Zadanie 1 etap 1:
 - studnia S2 Ø1000
 - studnia S3 Ø1000
 - studnia S5 Ø1200
 - studnia S7 Ø1000
 - studnia S8 Ø1200
 - studnia S9 Ø1200
 - studnia S10 Ø1200
 - studnia S11 Ø1200
 - studnia S12 Ø1200
 - separator dla zbiornika nr 1 Ø2200
 - separator dla zbiornika nr 2 Ø2200

10. Czy Wykonawca w kosztach ogólnych ma uwzględnić koszty wynikające z nadzoru archeologicznego w ramach wydanej decyzji Konserwatora.

Odp. Tak.

II. W załączeniu przekazuje uzupełniający przedmiar celem wyceny.

III. Informuję, że w związku z obecną sytuacją epidemiczną Urząd Miejski ograniczył bezpośrednią obsługę interesantów. Wykonawca lub kurier zobowiązany jest zadzwonić dzwonkiem znajdującym się przy drzwiach wejściowych do budynku. Ofertę odbierze osoba uprawniona.

Jednocześnie informuję, że otwarcie ofert odbędzie się bez możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób. Zgodnie z opinią zawartą na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, otwarcie ofert odbędzie się poprzez transmisję online na kanale YouTube Sala Rajców Głogów.

IV. Zamawiający na podstawie Art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia terminy obowiązujące w postępowaniu:

- termin wnoszenia wadium	-	21.05.2020 godz. 10.00
- termin składania ofert	-	21.05.2020 godz. 10.00
- termin otwarcia ofert	-	21.05.2020 godz. 10.30

V. Pozostałe ustalenia zawarte w SIWZ pozostają bez zmian

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Borecki
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Sprawę prowadzi: Hanna Różewicz tel./fax 76/ 7265-437 , e-mail: h.rozewicz@glogow.um.gov.pl

An *[signature]*