

Głogów, dnia 05.12.2014 r.

WK.DGM.7003.2.36.4.2014.AB

Dotyczy: zadania pn.: „Wykonanie instalacji monitoringu placu budowy przystani na rzece Odrze na Ostrowie Tumskim w Głogowie”

W dniu 04.12.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania, poniżej zamieszczam ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pyt. nr 1.

W jakim zakresie należy dokonać remontu istniejącej linii kablowej oświetlenia terenu?

Odp.

Remont istniejącej linii kablowej polega na zmurowaniu istniejących odcinków linii kablowej oświetlenia terenu oraz sprawdzeniu jej parametrów zgodnie z pkt 7 dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości parametrów linii kablowej należy je zgłosić do inwestora w celu podjęcia dalszych decyzji i znalezienia rozwiązań zastępczych. Ofertę należy złożyć na zakres robót jak w przedmiarze.

Pyt. nr 2.

Czy Zamawiający posiada aktualne pomiary rezystancji izolacji istniejącej linii kablowej oświetlenia terenu?

Odp.

Zamawiający nie posiada aktualnych pomiarów istniejącej linii kablowej ani oceny jej stanu technicznego.

Pyt. nr 3.

W przypadku braku aktualnych pomiarów rezystancji izolacji przedmiarowej linii kablowej oraz przypadku stwierdzenia złego stanu instalacji Zamawiający zleci remont istniejącego kabla zleceniem robót dodatkowych?

Odp.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości parametrów linii kablowej należy je zgłosić do inwestora w celu podjęcia dalszych decyzji i znalezienia rozwiązań zastępczych. Ofertę należy złożyć na zakres robót jak w przedmiarze.

Pyt. nr 4.

Odnosnie zasilania punktu kamerowego (rys. T-02) – czy Zamawiający posiada ocenę stanu technicznego istniejących słupów oświetleniowych przeznaczonych do montażu przerzutów linii napowietrznej typu ASXSn 4x16 mm²? Jakie czynności należy przewidzieć w przypadku złego stanu technicznego słupów i kto ma dokonać tej oceny?

Odp.

Oceny stanu technicznego dokona branżowy inspektor nadzoru. W przypadku stwierdzenia braku możliwości wykonania przerzutów kablami samonośnymi wskazane będą rozwiązania zastępcze. Ofertę należy złożyć na zakres robót jak w przedmiarze.

Pyt. nr 5.

Odnosnie p.5 dokumentacji projektowej – jaką rolę należy przewidzieć dla organizatora masowych imprez w instrukcji eksploatacji w celu zapewnienia (jemu?) prawidłowej obsługi systemu?

Odp.

Wykonawca przeprowadzi szkolenia w zakresie, który uzna za ważny z punktu widzenia ochrony swoich interesów na etapie eksploatacji systemu. Jeżeli wykonawca uzna, że wykonana infrastruktura nie wymaga szczególnego traktowania i szczególnego trybu obsługi na etapie eksploatacji - to takiego szkolenia nie przeprowadzi. Wybudowana infrastruktura obsługiwana będzie wówczas w sposób standardowy, jak pozostałe kamery monitoringu miejskiego.

NACZELNIK
WYDZIAŁU KOMUNALNEGO

Iwona Szlemko