



Prezydent Miasta Głogowa

67-200 Głogów, Rynek 10
Sekretariat Prezydenta Miasta Głogowa tel. 76/ 7265-401 i 450
www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

Głogów, dnia 06.03.2018r.

RZP.271.12.2.2018

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ul. Bolesława Śmiałego w Głogowie – II etap”

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. Poniżej zamieszczam ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami.

1. W projekcie w zestawieniu materiałów oprawy :typ SL 100 100W + wysokopiętna lampa sodowa typ NAV-T 100 W SUPER.

W przedmiarze :Oprawa 14LED 109W/40000K.

Proszę o informację ,które oprawy powinny być wycenione.

Odp. Należy wycenić oprawy 14 LED 109 W/4000 K.

2. W przedmiarach dot. branży elektrycznej (3 szt.) brakuje pozycji dotyczących montażu fundamentów pod słupy oświetleniowe. Proszę o informację czy Zamawiający zamieści na stronie internetowej odpowiednie przedmiary zawierające te pozycje.

Odp. W w/w przedmiarach w pozycjach dot. montażu słupów oświetleniowych odpowiednio Nr 14 i 36 (dot. przedmiaru pn Przedmiar robót elektrycznych oświetlenie Etap I) oraz Nr 8 (dot. przedmiaru pn Przedmiar robót elektrycznych oświetlenie Etap II) , Zamawiający dodaje zapis

„ wraz z zakupem i montażem fundamentu pod słup oświetleniowy „
oraz zmienia zapis „ilość –szt „ na zapis " kpl”.

Pozostałe ustalenia zawarte w SIWZ pozostają bez zmian

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Piotr Poznński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

[Handwritten signature]