

**PREZYDENT MIASTA
GŁOGOWA**

Głogów, dnia 10 grudnia 2013 r.

**Pan
Zbigniew Sienkiewicz
Radny
Rady Miejskiej w Głogowie**

WIID.DD.0003. 46 .2013

Poniżej udzielam odpowiedzi na „wnioski i interpelacje” zgłoszone na sesji w dniu 26 listopada 2013 r.

Pan Radny zgłosili wniosek następującej treści:

- w imieniu mieszkańców ul. Słowiańskiej w sprawie naprawy w/w ulicy na wysokości nr 20 – 22a, wjazd od garaży i na zaplecze budynku mieszkalnego Nr 20. Po opadach deszczu na ul. Słowiańskiej tworzy się kilka zbiorników wody.

Odpowiedź :

W odpowiedzi na Pana wniosek informuję, że dokonano wizji terenu ul. Słowiańskiej na wysokości nr 20-20 a, w celu ustalenia technicznych warunków, które pozwolą na wyeliminowanie zastoju wody opadowej na tym obszarze. Rozwiązanie tego problemu polegałoby na wykonaniu ścieku wzdłuż ulicy oraz wybudowania dodatkowych wpustów ulicznych, które odprowadzałyby nadmiar wód z tego rejonu

Mając na uwadze powyższe oraz kończący się rok (niemalże wyczerpane środki finansowe na remonty), a także fakt, że wybudowanie wpustów ulicznych należy poprzedzić opracowaniem dokumentacji projektowej, działania naprawy tej ulicy będą zależały od możliwości budżetowych w roku 2014.

Z poważaniem
PREZYDENT MIASTA


Jan Zubowski

Otrzymują:

1. Adresat
 2. Biuro Rady Miejskiej
 3. a/a
- WIID.DD./PK



BIURO RADY
W P Ł Y N Ę Ł O

dnia 13.12.13 